



p. A. Grodzicki

Grodzisk Mazowiecki, dnia 23.05.2023r.

**Gmina Jaktorów
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów**

DECYZJA nr W55.2023

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst. jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 338), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 537), § 20 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst. jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Kozery Nowe, w ramach kontroli wewnętrznej w dniu:

- 1) 8.05.2023r. (miejsce pobrania próbki – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaktorowie, ul. Warszawska 88) zawartymi w sprawozdaniach z badań nr:
 - HKL 02766/2023 z dnia 9.05.2023r. w zakresie parametrów określonych w załączniku nr 1 część C tabela 2 lp. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 14, do ww. rozporządzenia,
 - HKL 02767/2023 z dnia 16.05.2023r. w zakresie parametrów określonych w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 lp. 1 i 2 do ww. rozporządzenia,
- 2) 8.05.2023r. (miejsce pobrania próbki – Urząd Gminy w Jaktorowie, ul. Warszawska 33) zawartymi w sprawozdaniach z badań nr:
 - HKL 02768/2023 z dnia 9.05.2023r. w zakresie parametrów określonych w załączniku nr 1 część C tabela 2 lp. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 14, do ww. rozporządzenia,
 - HKL 02769/2023 z dnia 11.05.2023r. w zakresie parametrów określonych w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 lp. 1 i 2 do ww. rozporządzenia,
- 3) 17.05.2023r. (miejsce pobrania próbki – Urząd Gminy w Jaktorowie, ul. Warszawska 33) zawartymi w sprawozdaniu z badań nr HKL 03240/2023 z dnia 22.05.2023r. w zakresie parametrów określonych w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 lp. 1 i 2 do ww. rozporządzenia, sporządzonych przez laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie ul. Żelazna 79

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kozery Nowe

w zakresie wymagań określonych dla parametrów w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 lp. 1 i 2, tabela 2 lp. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 14 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

W dniu 8.05.2023r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kozery Nowe ze stałych punktów monitoringowych zlokalizowanych w obiekcie:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jaktorowie, ul. Warszawska 88,
- Urząd Gminy w Jaktorowie, ul. Warszawska 33,

pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych w zakresie parametrów określonych w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 lp. 1 i 2, tabela 2 lp. 2, 3, 6, 8, 9, 11, 14 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Próbki zostały zbadane przez akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie ul. Żelazna 79. W próbkę wody, zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL 02769/2023 z dnia 11.05.2023r. stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego: liczba bakterii grupy coli – 6 NPL/100ml, podczas gdy wartość parametryczna tego parametru wynosi 0 NPL/100ml, zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 1 lp. 1 do ww. rozporządzenia. Wartości pozostałych badanych parametrów odpowiadały wymogom ww. rozporządzenia. W dniu 17.05.2023r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ww. wodociągu, ze stałego punktu monitoringowego zlokalizowanego w ww. obiekcie pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych w zakresie parametru określonego w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 lp. 1 i 2 do ww. rozporządzenia. Próbkę została zbadana przez akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie ul. Żelazna 79. Na podstawie sprawozdań z badań nr:

- HKL 02766/2023 z dnia 9.05.2023r.,
- HKL 02767/2023 z dnia 16.05.2023r.,
- HKL 02768/2023 z dnia 9.05.2023r.,
- HKL 03240/2023 z dnia 22.05.2023r.

stwierdzono, że jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymogom ww. rozporządzenia.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 przywoływanego rozporządzenia „właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza: przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody”. W związku z dyspozycją cytowanego przepisu prawa i opisywanymi wynikami badania próbek wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim orzekł jak w sentencji.

Powyzszą decyzję wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, ul. Żelazna 79, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 10 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Grodzisku Mazowieckim oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co jest równoznaczne z utratą prawa do odwołania się od niej, a także zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.



z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Grodzisku Mazowieckim

[Signature]
mgr Agnieszka Błędowska
Kierownik Sekcji Epidemiologii

Otrzymuje:

1. Adresat
2. HKN a/a