

Jaktorów, dnia: 17.05.2018 r.

ID.271.15.2018

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa kompletów wodomierzowych (wodomierz + nakładka radiowa) do zamontowania u odbiorców wody z wodociągu gminnego na terenie Gminy Jaktorów”.**

Jako Kierownik Zamawiającego upoważniony do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy, informuję że wniesiono pytanie dotyczące ww. postępowania.

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie Wykonawcy i zmienia treść SIWZ.

**Pytanie nr 1:**

Dzień dobry. Zamawiający pisze: **RODZIAŁ II pkt. 2 Opis przedmiotu zamówienia.** „Część 1-3, Wodomierz przeznaczony jest do pomiaru objętości wody i jako urządzenie pomiarowe musi posiadać legalizację z 2018 roku wydaną przez Obwodowy Urząd Miar i posiadać aktualną aprobatę Głównego Urzędu Miar - Polska” Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie co zamawiający ma na myśli pisząc że urządzenia muszą posiadać legalizacje oraz aprobatę Głównego Urzędu Miar w dobie powszechnie obowiązującej Europejskiej Dyrektywy zgodności MID gdzie do każdego wodomierza wystarczającym jest dołączenie deklaracji zgodności?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wodomierzy zgodnych z Europejską Dyrektywą zgodności Measuring Instruments Directive (MID), gdzie do każdego wodomierza dołączona zostanie deklaracja zgodności. Zamawiający jednocześnie modyfikuje w tym zakresie SIWZ, Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (do wypełnienia) oraz Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na powyższe zapytanie do SIWZ oraz wprowadzonymi modyfikacjami ww. dokumentów Zamawiający działając na podstawie art. 12a ustawy Prawo zamówień publicznych **przedłuża termin składania ofert** w niniejszym postępowaniu:

**Termin składania ofert wyznaczono do dnia 25.05.2018 r. do godz. 10.00.**

**Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 25.05.2018 r. o godz. 10.15.**

**WÓJT**  
*inż. Maciej Śliwerski*