

Jaktorów, dnia: 16 marca 2020 r.

ID.7021.1.86.2020

**Gmina Jaktorów**  
ul. Warszawska 33  
96-313 Jaktorów

Urząd Gminy w Jaktorowie działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Jaktorów stanowiącego treść Uchwały Nr XLVI/290/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2010r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 124 poz. 2753 z dnia 24 czerwca 2010r. określa następujące warunki wykonania sieci wodociągowej w drodze powiatowej Nr 4701W **ul. Topolowa** (dz. nr ew. 131/4, 172/9) oraz w prywatnej drodze wewnętrznej **bez nazwy** (dz. nr ew. 268) położonych w obrębie ewidencyjnym **0009 Henryszew**.

**I. Wytyczne projektowe i wykonawcze wykonania sieci wodociągowej:**

1. w drodze powiatowej Nr 4701W ul. Topolowa (dz. nr ew. 131/4, 172/9) oraz w prywatnej drodze wewnętrznej bez nazwy (dz. nr ew. 268) położonych w obrębie ewidencyjnym 0009 Henryszew należy zaprojektować i wykonać sieć wodociągową z rur posiadających atest do wody pitnej o średnicy PCV 110 mm.
2. wcinę projektowanego wodociągu o średnicy 110 mm do istniejącej gminnej sieci wodociągowej o średnicy 225 mm w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4701W ul. Topolowa (dz. nr ew. 131/4) położonych w obrębie ewidencyjnym 0009 Henryszew należy wykonać za pomocą odpowiedniego trójnika montażowego,
3. na projektowanej sieci wodociągowej należy zaprojektować i wykonać hydranty wodociągowe podziemne lub nadziemne (w zależności od możliwości technicznych wykonania) służące celom technologicznym (płukanie sieci) oraz celom ochrony przeciwpożarowej,
4. na projektowanej sieci wodociągowej należy zaprojektować i wykonać zasuwę wodociągową odcinając dopływ wody.
5. rury należy łączyć zgodnie z instrukcją producenta rur,
6. po wybudowaniu przewody wodociągowe poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne  $p_r = 0,6$  MPa. Próbe przeprowadzić zgodnie z PN-805
7. po wykonaniu próby szczelności przewody dokładnie przepłukać wodą wodociągową,
8. przed włączeniem wykonanego wodociągu do eksploatacji należy je zdezynfekować roztworem podchlorynu sodu lub chlorku wapnia o stężeniu 3% wolnego chloru - czas dezynfekcji nie krótszy niż 24 godziny, po zakończeniu dezynfekcji przewody przepłukać wodą wodociągową,
9. po uzyskaniu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych wody z wybudowanych przewodów wodociągowych można włączyć je do eksploatacji.
10. Projekt sieci wodociągowej należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej działającej przy Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim oraz dostosować się do warunków zawartych w protokole z narady.

**II. Urząd Gminy w Jaktorowie wyrazi zgodę na dokonanie wcinki do gminnej sieci wodociągowej po spełnieniu następujących warunków:**

1. dostarczeniu projektu technicznego sieci wodociągowej,
2. powiadomieniu tut. Urzędu Gminy (pok. nr 4) telefonicznie lub osobiście o planowanym terminie wykonania przedmiotowej wcinki,
3. dostarczeniu pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli/właścicieli działek prywatnych, w których planuje się ułożenie projektowanej sieci wodociągowej lub kserokopii aktu notarialnego, odpisu z KW z uwidocznioną notarialnie służebnością gruntową wpisaną na rzecz Gminy Jaktorów na ułożenie w tych działkach sieci wodociągowej.
4. uzyskaniu w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grodzisku Mazowieckim stosownej decyzji na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami.
5. uzyskaniu w Powiatowym Zarządzie Dróg w Grodzisku Mazowieckim stosownej decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu wykonywania robót drogowych.

**Projekt budowlany sieci wodociągowej należy uzgodnić w tut. Urzędzie Gminy (pok. nr 4).**

**Uwaga:**

Realizacja budowy sieci musi być wykonana przez firmę lub osobę uprawnioną do prowadzenia tego typu robót (należy dostarczyć do UG Jaktorów pok. nr 4 dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę i kierownika robót stosownych uprawnień).

Przed zasypaniem sieci wodociągowej należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz dostarczyć ją w ciągu miesiąca od daty jego wykonania do tut. Urzędu Gminy (pok. nr 4). Inwentaryzacja będzie podstawą do odbioru przez Gminę Jaktorów wykonanej sieci.

**III. Niniejsze warunki wykonania sieci oraz dokonania jej wcinki do gminnej sieci wodociągowej tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.**

**WÓJT**  
*inż. Maciej Sliwowski*



