

Jaktorów, dnia, 18.01.2019 r.

ID.271.1.2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 150301W na odcinku od km proj. 0+000 do km proj. 2+000 ul. 3 Maja we wsi Henryszew oraz Grądy gm. Jaktorów wraz z przebudową istniejącej sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej oraz budową oświetlenia ulicznego”.

Jako Kierownik Zamawiającego upoważniony do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy, informuję że wniesiono pytania dotyczące ww. postępowania. Działając w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie Wykonawcy i zmienia treść SIWZ.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza aby kierownictwo robót w zakresie wodno-kanalizacyjnym oraz w zakresie robót gazowych pełniła jedna osoba posiadająca wymagane SIWZ uprawnienia ?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający dopuszcza aby funkcję kierownika robót gazowych i wodno-kanalizacyjnych pełniła ta sama osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie robót wod-kan przewiertami sterowanymi przy zastosowaniu rur PE SDR17 RC ?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na realizację robót objętych niniejszym projektem z zastosowaniem metody przewiertu sterowanego. Wynika to z uwarunkowań technologicznych systemu kanalizacji podciśnieniowej (wymóg zachowania projektowanych minimalnych spadków) oraz bezpośredniej bliskości przy proj. kanalizacji sieci wodociągowej.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na powyższe zapytania do SIWZ, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 25.01.2019 r. o godz. 11.15.

Z up. WÓJTA
Wanda Brzywczy
Sekretarz Gminy