

ID.271.23.2018

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: **Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych.**

Jako Kierownik Zamawiającego upoważniony do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy, informuję że wniesiono pytanie dotyczące ww. postępowania.

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy.

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych oraz wszystkie niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów i uzgodnień istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza, że załączył całą dokumentację projektową i techniczną w zakresie robót drogowych, która to odzwierciedla stan faktyczny w zakresie realizacji zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający nie widzi ewentualnej potrzeby zmiany terminu wykonania zamówienia.

Pytanie nr 2:

W STWiORB D-06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM określono uziarnienie kruszywa łamanego jako 0/25 mm, a w pozostałych częściach dokumentacji przetargowej wymaga się zastosowania do utwardzenia poboczy kruszywa łamanego 0/31,5 mm – prosimy wyjaśnić niespójność zapisów.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5 zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym dla całego zadania. W STWiORB D – 06.03.01a POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM mylnie określono uziarnienie kruszywa łamanego jako 0/25 mm.

Pytanie nr 3:

W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (w SIWZ i w Ogłoszeniu o zamówieniu) nie wspomniano o konieczności wykonania warstwy ścieralnej z mieszanki SMA dla KR-3 na ul. Jagiellońskiej w Międzyborowie, a wg przedmiaru i STWiORB wymaga się wykonanie takiej warstwy. Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiot zamówienia składa się także wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA dla KR-3 na ul. Jagiellońskiej w Międzyborowie?

Odpowiedź na pytanie 3:

Warstwę ścieralną w ul. Jagiellońskiej należy wykonać z SMA 11PMB 45/80-55 dla KR-3 grub.5cm, zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym. W związku z tym Zamawiający modyfikuje SIWZ i ogłoszenie w tym zakresie. Zmodyfikowane dokumenty zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bip.jaktorow.pl

Pytanie nr 4:

Według OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (w SIWZ i w Ogłoszeniu o zamówieniu) wymaga się wykonania warstwy wyrównawczej i wyrównawczo-wzmacniającej z AC 11 W 50/70 dla KR-2, a według przedmiarów i opisów technicznych z AC 16 W 50/70 dla KR-2. Prosimy o wyjaśnienie niespójnych zapisów dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Warstwę wiążącą i wyrównawczo-wzmacniającą należy wykonać z AC 16W 50/70 dla KR-2, zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym. W SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu błędnie przyjęto zapisy odnoszące się do warstwy wiążącej i wyrównawczo-wzmacniającej. W związku z tym Zamawiający modyfikuje SIWZ i ogłoszenie w tym zakresie. Zmodyfikowane dokumenty zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bip.jaktorow.pl

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie jakichś rozwiązań przeciwspekaniowych na ul. Wieniawskiego w Starych Budach (na nawierzchni z płyt żelbetowych, a przed ułożeniem warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych)?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie przewiduje zastosowań rozwiązań przeciwspekaniowych w ulicy Wieniawskiego w Starych Budach (istniejący odcinek drogi z płyt żelbetowych).

Pytanie 6:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane dnia 20.07.2018, natomiast zgodnie z SIWZ oferty należy złożyć do dnia 06.07.2018. Prosimy o podanie poprawnego terminu składania ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

W SIWZ omyłkowo wpisano datę 06.07.2018r. jako termin składania ofert. Ponadto w związku z udzieleniem odpowiedzi na zadane zapytania do SIWZ oraz dokonaną jej modyfikacją, Zamawiający, działając na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **przedłuża termin składania ofert do dnia 07.08.2018r.** W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje SIWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu w tym zakresie. Zmodyfikowane dokumenty zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bip.jaktorow.pl

Pytanie nr 7:


Zgodnie z dokumentacją projektową przebudowa ul. Wołodyjowskiego w m. Jaktorów obejmuje także wykonanie przebudowy łącznika tej ulicy z ul. Ketlinga, natomiast ilości zawarte w przedmiarze nie obejmują prac wykonywanych na łączniku. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie 7:

Przedmiar robót i kosztorys ofertowy dotyczy przebudowy ul. Wołodyjowskiego **w końcowym fragmencie od km 0+229 do km 0+269,01.** Pozostały odcinek drogi ul. Wołodyjowskiego łącznie z ul. Ketlinga nie jest przedmiotem zamówienia.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na powyższe zapytania do SIWZ oraz dokonaną modyfikacją SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 07.08.2018 r. o godz. 11.15.

Niniejsze odpowiedzi na zapytania do SIWZ stanowią jej integralną część.


WÓJT
inż. Maciej Śliwowski