


Oznaczenia:

- istn. oprawy sieci oświetleniowej napowietrznej
- proj. latarnia stalowa h=4,75m z oprawą LED 35W/230V
- proj. sieć oświetleniowa kablowa YAKXS 4x25mm²/04kV
- uziom poziomy płaskownik ocynkowany Fe/Zn30x4
- istn. sieć napowietrzna PGE +Al25 oświetleniowa
- uziom szpilkowy + ogranicznik przepięć SE 30... ,

ul. Broniewskiego

		01-917 Warszawa ul. Batzaka 2 lok. 109 tel. 607769314 e-mail: elpro02@wp.pl	
Nazwa rysunku:		Budowa oświetlenia drogowego ul. POLNA SADE BUDY gmina Jaktorów	
Inwestor:		WÓJT GMINY JAKTORÓW ul. Warszawska 33; 96-313 Jaktorów	
SCHEMAT SIECI OŚWIETLENIOWEJ - kablowej - 0,4kV			
Projektował:	Inż. Wiesław Giziński upr. nr 64/Wa/73		
Opracował:	Zbigniew Woźniński		
Data:	Stadium:	Skala:	Nr rysunku:
07.2018.	P.B.	-----	E-O/Pol-02

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN–C–S 0,4kV