
proj. YAKXS 4x25
+Fe/Zn 30x4
proj. YAKXS 4x25
+Fe/Zn 30x4
ul. Okrężna
L1
L2
L3
L4
L5
L6
r.DVR75,l=30m
r.DVR75,l=12m
r.DVR75,l=38m
r.DVR75,l=38m
r.DVR75,l=10m
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-C-S 0,4kV
Oznaczenia:
- proj. latarnia stalowa S-50C h=5m+0,75 wysięgnik
- proj. oprawą oświetleniowa LED BGP 49W/230V
- istn. oprawą oświetleniowa
- proj. sieć oświetleniowa kablowa YAKXS 4x25mm/04kV
- proj. rura osłonowa kabli PGE Dystrybucja A110/160PS dł, 1,5m
- proj. rura osłonowa SRS lub DVR fi 110/75 dł. podano na planie
- proj. rura osłonowa DVR fi 75 dł, 1,5m (na planie bez oznaczenia)
ELPRO-WZ
01-917 Warszawa ul. Balzaka 2 lok. 109
tel. 607769314 e-mail: elprow02@wp.pl
Obiekt: Budowa oświetlenia drogowego - BIEGANÓW
UL. OKRĘŻNA gmina Jaktorów
Inwestor: WÓJT GMINY JAKTORÓW
ul.Warszawska 33; 96-313 Jaktorów
Nazwa rysunku: PLAN SIECI OŚWIETLENIOWEJ
sieć kablowa - 0,4kV
Projektował: inż. Wiesław Giziński
upr. nr 64/Wa/73
Opracował: Zbigniew Woiński
Data: 07.2018.
Stadium: P.B.
Skala: 1:500
Nr rysunku: E-O/Okr-01