

Żyrardów, 20-05-2017 r.

17-E2/S/01151/P

Załącznik nr 1 do Umowy nr 17-E2/UP/01151 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Jaktorów
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów

Warunki przyłączenia nr 17-E2/WP/01151 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: dobudowa oświetlenia drogowego w ramach mocy
wynikającej z umowy przyłączeniowej 3402/02/2015

Lokalizacja: gmina Jaktorów, miejscowość Międzyborów, ul. Okrężna, nr dz. 451/3

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 28-04-2017, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: słup w linii oświetleniowej
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: 7,00 kW – zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przyłącza: kablowe istniejące YAKXS 4x35 mm².
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
 - 5.1. przyłączenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - 6.1. dobudowę zalicznikowej linii oświetleniowej wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejące złącze kablowo-pomiarowe nN w miejscu ogólnie dostępnym nr 2-2004-3-12.
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Bożena Franciszka Zdzienicka
Wojciech Franciszek Zdzienicka
Bożena Franciszka Zdzienicka