AL4x35+25 istn.
linia nN PGE+ośw.
ST 2-0315
istn.
RK/ZN10

r.DVR75,l=7m

proj.YAKXS4x25
+Fe/Zn 30x4

L1

L2

Polna

ul.Sobieskiego

Oznaczenia:

- proj. latarnia stalowa S-40C h=4m+0,75 wysięgnik
- proj. oprawą oświetleniowa LED BGP 35W/230V
- proj. sieć oświetleniowa kablowa YAKXS 4x25mm/04kV
- proj. rura osłonowa kabli PGE Dystrybucja A110/160PS dł. 1,5m
- proj. rura osłonowa SRS lub DVR fi 110/75 dł. podano na planie
- proj. rura osłonowa DVR fi 75 dł. 1,5m (na planie bez oznaczenia)
- uziom szpilkowy + ogranicznik przepięć SE 30.166

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-C-S 0,4kV

ELPRO-WZ	01-917 Warszawa ul. Balzaka 2 lok. 109 tel. 607769314 e-mail: elprow02@wp.pl		
Obiekt:	Budowa oświetlenia drogowego SADE BUDY ul.POLNA		
Inwestor:	WÓJT GMINY JAKTORÓW ul.Warszawska 33; 96-313 Jaktorów		
Nazwa rysunku:	PLAN SIECI OŚWIETLENIOWEJ - kablowej - 0,4kV		
Projektował:	inż. Wiesław Giziński upr. nr 64/Wa/73		
Opracował:	Zbigniew Woiński		
Data:	Stadium:	Skala:	Nr rysunku:
07.2018.	P.B.	---	E-O/Pol-01