Oznaczenia:

- istn. oprawy sieci oświetleniowej napowietrznej
- proj. latarnia stalowa h=4.75m z oprawą LED 49W/230V
- proj. latarnia stalowa h=4,75m z oprawą LED 35W/230V
- proj. sieć oświetleniowa kablowa YAKXS 4x25mm/04kV
- uziom poziomy płaskownik ocynkowany Fe/Zn30x4
- istn. sieć napowietrzna PGE +Al25 oświetleniowa
- uziom szpilkowy + ogranicznik przepięć SE 30... ,

ul. Sosnowa

YAKXS4x25mm²

35W 35W 35W 35W 35W

2/25 2/25 A 2/25 A 2/25 A 2/25 A

L1 S-40C L2 S-40C L3 S-40C L4 S-40C L5 S-40C

35W 2/25 A L4 S-40C 35W

L1 S-40C L2 S-40C L3 S-40C L4 S-40C L5 S-40C L6 S-40C

L3 S-40C 35W 2/25 A

35W 35W 49W 35W 35W 35W

ul. Jagodowa

L2 S-40C 35W 2/25 A

ul. Brzozowa

YAKXS4x25mm²

L1 S-40C 35W 2/25 A

Pp=5,0 kW
Po=0,8 kW-J,S,B,W
Io=9,0 A

ul.Królowej Marysieńki

ul. Wiedeńska

35W 35W 35W 35W 35W 35W

2/25 2/25 A 2/25 2/25 A 2/25 2/25 A

L1 S-40C L2 S-40C L3 S-40C L4 S-40C L5 S-40C L6 S-40C

YAKXS4x25mm²

BE50

rezerwa

ul.Orzeszkowej

SON - istn.

LZ

PEN

C10A C10A C10A

≤10 Ω

3faz.

L

ul. Orzeszkowej

istn. 250 A ST 2-1905

4xLgY6mm²

S303 D10A

w obudowie
do plombowania

4xAL35 ob-01
istn. linia nN PGE

wlz. proj. L=6m
AsXSn 4x25 ob-01

istn.
RK/ŻN10

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-C-S 0,4kV

ELPRO-WZ
01-917 Warszawa ul. Balzaka 2 lok. 109
tel. 607769314 e-mail: elprow02@wp.pl

Obiekt: Budowa oświetlenia drogowego SADE BUDY
UL. JAGODOWA,SOSNOWA,BRZOZOWA,WIEDEŃSKA

Inwestor: WÓJT GMINY JAKTORÓW ul.Warszawska 33; 96-313 Jaktorów

Nazwa rysunku: SCHEMAT SIECI OŚWIETLENIOWEJ - kablowej - 0,4kV

Projektował:	inż. Wiesław Giziński upr. nr 64/Wa/73		
Opracował:	Zbigniew Woiński		
Data:	Stadium:	Skala:	Nr rysunku:
07.2018.	P.B.	---	E-O/JSBW-03