

Jaktorów, dnia: 16 marca 2020 r.

ID.7021.1.64.2020

Gmina Jaktorów  
ul. Warszawska 33  
96-313 Jaktorów

Urząd Gminy w Jaktorowie działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Jaktorów stanowiącego treść Uchwały Nr XLVI/290/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2010r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 124 poz. 2753 z dnia 24 czerwca 2010r. określa następujące warunki wykonania sieci wodociągowej w działce prywatnej nr ew. 407 położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Bieganów w drodze gminnej Nr 150303W **ul. Jutrzenki** (dz. nr ew. 458/10) położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Bieganów oraz w drodze lokalnej /wewnętrznej/ **ul. Porannej Rosy** (dz. nr ew. 395) położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Bieganów.

#### **I. Wytczne projektowe i wykonawcze wykonania sieci wodociągowej:**

1. w działce prywatnej nr ew. 407 położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Bieganów w drodze gminnej Nr 150303W ul. Jutrzenki (dz. nr ew. 458/10) położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Bieganów oraz w drodze lokalnej /wewnętrznej/ ul. Porannej Rosy (dz. nr ew. 395) położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Bieganów należy zaprojektować i wykonać sieć wodociągową z rur posiadających atest do wody pitnej, o średnicy PCV 110 mm,
2. wcinkę projektowanego wodociągu o średnicy 110 mm do istniejącej gminnej sieci wodociągowej w drodze gminnej Nr 150303W ul. Jutrzenki położonej we wsi Bieganów należy wykonać za pomocą odpowiedniego trójnika montażowego,
3. na projektowanej sieci wodociągowej należy zaprojektować i wykonać hydrant wodociągowy podziemny lub nadziemny (w zależności od możliwości technicznych wykonania) służący celom technologicznym (płukanie sieci) oraz celom ochrony przeciwpożarowej,
4. na projektowanej sieci wodociągowej należy zaprojektować i wykonać zasuwę wodociągową odcinającą dopływ wody.
5. rury należy łączyć zgodnie z instrukcją producenta rur,
6. po wybudowaniu przewody wodociągowe poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne  $p_r = 0,6$  MPa. Próbę przeprowadzić zgodnie z PN-805
7. po wykonaniu próby szczelności przewody dokładnie przepłukać wodą wodociągową,
8. przed włączeniem wykonanego wodociągu do eksploatacji należy je zdezynfekować roztworem podchlorynu sodu lub chlorku wapnia o stężeniu 3% wolnego chloru - czas dezynfekcji nie krótszy niż 24 godziny, po zakończeniu dezynfekcji przewody przepłukać wodą wodociągową,
9. po uzyskaniu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych wody z wybudowanych przewodów wodociągowych można włączyć je do eksploatacji.
10. Projekt sieci wodociągowej należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej działającej przy Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim oraz dostosować się do warunków zawartych w protokole z narady.

**II. Urząd Gminy w Jaktorowie wyrazi zgodę na dokonanie wcinki do gminnej sieci wodociągowej po spełnieniu następujących warunków:**

1. dostarczeniu projektu technicznego sieci wodociągowej,
2. dostarczeniu pisemnej zgody wszystkich współwłaściciela działki prywatnej, w której planuje się ułożenie projektowanej sieci wodociągowej lub kserokopii aktu notarialnego, odpisu z KW z uwidocznioną notarialnie służebnością gruntową wpisaną na rzecz Gminy Jaktorów na ułożenie w tej działce sieci wodociągowej.
3. powiadomieniu tut. Urzędu Gminy (pok. nr 4) telefonicznie lub osobiście o planowanym terminie wykonania przedmiotowej wcinki,
4. uzyskaniu w tutejszym Urzędzie Gminy stosownej decyzji na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami drogach, których zarządcą jest Wójt Gminy Jaktorów.

**Projekt budowlany sieci wodociągowej należy uzgodnić w tut. Urzędzie Gminy (pok. nr 4).**

**Uwaga:**

Realizacja budowy sieci musi być wykonana przez firmę lub osobę uprawnioną do prowadzenia tego typu robót (należy dostarczyć do UG Jaktorów pok. nr 4 dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę i kierownika robót stosownych uprawnień).

Przed zasypaniem sieci wodociągowej należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz dostarczyć ją w ciągu miesiąca od daty jego wykonania do tut. Urzędu Gminy (pok nr 4). Inwentaryzacja będzie podstawą do odbioru przez Gminę Jaktorów wykonanej sieci.

**III. Niniejsze warunki wykonania sieci oraz dokonania jej wcinki do gminnej sieci wodociągowej tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.**

**WÓJT**  
**inż. Maciej Śliwowski**





