

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń - marzec 2017r.**



Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 328), §19 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) oraz:

1. po analizie danych zawartych w raportach z badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - nr HKL.9051.1.10256.2016 z dnia 02.01.2017r.
 - nr HKL.9051.1.00103.2017 z dnia 16.01.2017r.
 - nr HKL.9051.1.01864.2017 z dnia 24.03.2017r.

2. po analizie danych zawartych w raportach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - nr HKL.9051.1.00120.2017 z dnia 16.01.2017r.
 - nr HKL.9051.1.00121.2017 z dnia 18.01.2017r.
 - nr HKL.9051.1.00526.2017 z dnia 01.02.2017r.
 - nr HKL.9051.1.00762.2017 z dnia 09.02.2017r.
 - nr HKL.9051.1.01381.2017 z dnia 06.03.2017r.
 - nr HKL.9051.1.01382.2017 z dnia 07.03.2017r.
 - nr HKL.9051.1.01806.2017 z dnia 24.03.2017r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Kozery Nowe.**

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 27.12.2016r z wodociągu publicznego Kozery Nowe, zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL.9051.1.10256.2016 sporządzonym w dniu 02.01.2017r., stwierdzono przekroczenia wskaźników fizycznych i chemicznych: mętność, żelazo i mangan. W toku postępowania wyjaśniającego Wójt Gminy Jaktorów przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 26.01.2017r. na SUW Kozery Nowe - sprawozdanie HKL.9051.1.10526.2017 z dnia 01.02.2017, zgodnie z którym, zawartość żelaza i mętności w dalszym ciągu nie mieściła się w granicach dopuszczalnych wartości przewidzianych dla ww. parametrów w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989). W związku z powyższym wydano decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia z

wodociągu publicznego Kozery Nowe oraz nakazującą podjęcie działań naprawczych w celu wyeliminowania ponadnormatywnych zawartości mętności i żelaza z wody, a także przedstawienie pozytywnych wyników badania wody pod względem fizyko – chemicznym. Wójt Gminy Jaktorów przedstawił wyniki badań wody pobranej w dniu 06.02.2017r. na SUW Kozery Nowe - sprawozdanie nr HKL.9051.1.10762.2017 z dnia 09.02.2017r., a także, wody pobranej w dniu 17.03.2017r. w Urzędzie Gminy w Jaktorowie - sprawozdanie nr HKL.9051.1.01806.2017 z dnia 24.03.2017r., zgodnie z którymi, zawartość mętności i żelaza mieściła się w granicach dopuszczalnych wartości wskaźników. Pozostałe próbki wody nie wykazywały przekroczeń żadnych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Bieganów w badanym zakresie odpowiada wymaganiam określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 328).

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
mgr Halina Sankowska

Załącznik:

1. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.10256.2016 z dnia 02.01.2017r.
2. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.00103.2017 z dnia 16.01.2017r.
3. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.00120.2017 z dnia 16.01.2017r.
4. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.00121.2017 z dnia 18.01.2017r.
5. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.00526.2017 z dnia 01.02.2017r.
6. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.00762.2017 z dnia 09.02.2017r.
7. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.01381.2017 z dnia 06.03.2017r.
8. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.01382.2017 z dnia 07.03.2017r.
9. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.01864.2017 z dnia 24.03.2017r.
10. Sprawozdanie nr HKL.9051.1.01806.2017 z dnia 24.03.2017r.

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Jaktorów
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
2. a/a HKN