



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Łowiczu



*J. H. Mechacka*

Łowicz, dnia 21 listopada 2022 r.

WA.ZUZ.5.4210.951.2022.DK

### INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte – na wniosek PGE Dystrybucja Polska S.A. Oddział Łódź-Teresin Rejon Energetyczny Żyrardów z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 1-5, 96-300 Żyrardów, wniesiony do tutejszego organu przez osobę fizyczną upoważnioną do występowania w imieniu i na rzecz wnioskodawcy – postępowanie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- I. **Przejęcie pod dnem rzeki Głęboka Struga** za pomocą przecisku sterowanego w rurze osłonowej SRS 160, projektowaną kablową linią energetyczną niskiego napięcia pod dnem rzeki w miejscowości Budy Michałowskie, dz. nr ewid. 300, gm. Jaktorów, pow. grodziski, woj. mazowieckie.

PARAMETRY				
Przejęcie proj. Kablową linią energetyczną NN, pod dnem rzeki Głęboka Struga w miejscowości Budy Michałowskie dz. nr ewid. 300	Rz. terenu i dna (m n.p.m.)	Rzędne wierzchu rury osłonowej	Głębokość do wierzchu rury osłonowej (m)	Hektometraż przejęcia przeciskiem pod dnem wg. hektometrażu całego przecisku
		rzędne osi kabla (m n.p.m.)		
Początek przejścia pod dnem rzeki Głęboka Struga	119,00	115,80 115,72	3,20	0+08
Środek przejścia pod dnem rzeki Głęboka Struga	117,32 rz. dna rzeki	115,80 115,72	1,52 od dna rzeki	0+10
Koniec przejścia pod dnem rzeki Głęboka Struga	119,00	115,80	3,20	0+12

Współrzędne geodezyjne początku i końca rurociągu osłonowego na dz. nr ewid. 300 (PUWG 2000 strefa 7):		
Początek przejścia pod dnem rzeki	X: 5769401.8	Y: 7468593.8
Koniec przejścia pod dnem rzeki	X: 5769404.7	Y: 7468596.3

Z-CIA DYREKTORA

Tomasz Juręczyk

**Otrzymują:**

1. Urząd Gminy Jaktorów, ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni oraz informację zwrotną dotyczącą okresu wywieszenia przedmiotowego pisma na e-mail oraz pocztą tradycyjną;
2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie oraz tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni;
3. aa.

*Sprawę prowadzi:* Daria Krzewicka-Płacheta

e-mail: [daria.krzewicka@wodypolskie.gov.pl](mailto:daria.krzewicka@wodypolskie.gov.pl) | tel.: (+48) 46 811 50 60 wew. 35