

Gmina Jaktorów
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów

Urząd Gminy w Jaktorowie działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Jaktorów stanowiącego treść Uchwały Nr XLVI/290/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2010r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 124 poz. 2753 z dnia 24 czerwca 2010r. określa następujące warunki wykonania sieci wodociągowej w drodze lokalnej **ul. Generała Kleeberga** (dz. nr ew. 363, 175/19, 174/8, 173/9, 172/11, 171/2, 170/3, 169/3, 166/3, 164/9, 164/6, 162/3) oraz w prywatnej drodze wewnętrznej **bez nazwy** (dz. nr ew. 166/5) położonych w obrębie ewidencyjnym **0011 Kolonia Jaktorów**.

I. Wytyczne projektowe i wykonawcze wykonania sieci wodociągowej:

1. w drodze lokalnej ul. Generała Kleeberga (dz. nr ew. 363, 175/19, 174/8, 173/9, 172/11, 171/2, 170/3, 169/3, 166/3, 164/9, 164/6, 162/3) oraz w prywatnej drodze wewnętrznej bez nazwy (dz. nr ew. 166/5) położonych w obrębie ewidencyjnym 0011 Kolonia Jaktorów należy zaprojektować i wykonać sieć wodociągową z rur posiadających atest do wody pitnej o średnicy:
 - a) PCV 110 mm w drodze lokalnej ul. Generała Kleeberga (dz. nr ew. 363, 175/19, 174/8, 173/9, 172/11, 171/2, 170/3, 169/3, 166/3, 164/9, 164/6, 162/3) położonej w obrębie ewidencyjnym 0011 Kolonia Jaktorów,
 - b) PCV 110 mm w prywatnej drodze wewnętrznej bez nazwy (dz. nr ew. 166/5) położonej w obrębie ewidencyjnym 0011 Kolonia Jaktorów
2. wcinkę projektowanego wodociągu o średnicy 160 mm do istniejącej gminnej sieci wodociągowej o średnicy 160 mm w pasie drogowym drogi lokalnej ul. Generała Kleeberga (dz. nr ew. 363) położonej w obrębie ewidencyjnym 0011 Kolonia Jaktorów oraz połączenie projektowanych odcinków sieci wodociągowej PCV 160 mm oraz 110 mm należy wykonać za pomocą odpowiednich trójników montażowych,
3. sieć wodociągową pod istniejącymi zjazdami indywidualnymi oraz przejściami poprzeczne pod drogami zaprojektować w rurach osłonowych (ochronnych) i wykonać ją w tych miejscach za pomocą przecisków sterowanych,
4. na projektowanej sieci wodociągowej należy zaprojektować i wykonać hydranty wodociągowe podziemne lub nadziemne (w zależności od możliwości technicznych wykonania) służące celom technologicznym (płukanie sieci) oraz celom ochrony przeciwpożarowej,
5. na projektowanej sieci wodociągowej należy zaprojektować i wykonać zasuwy wodociągowe odcinające dopływ wody,
6. rury należy łączyć zgodnie z instrukcją producenta rury
7. po wybudowaniu przewody wodociągowe poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne $p_r = 0,6$ MPa. Próbę przeprowadzić zgodnie z PN-805
8. po wykonaniu próby szczelności przewody dokładnie przepłukać wodą wodociągową,
9. przed włączeniem wykonanego wodociągu do eksploatacji należy je zdezynfekować roztworem podchlorynu sodu lub chlorku wapnia o stężeniu 3% wolnego chloru - czas

- dezynfekcji nie krótszy niż 24 godziny, po zakończeniu dezynfekcji przewody przepłukać wodą wodociągową.
10. po uzyskaniu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych wody z wybudowanych przewodów wodociągowych można włączyć je do eksploatacji.
 11. Projekt sieci wodociągowej należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej działającej przy Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim oraz dostosować się do warunków zawartych w protokole z narady.

II. Urząd Gminy w Jaktorowie wyrazi zgodę na dokonanie wcinki do gminnej sieci wodociągowej po spełnieniu następujących warunków:

1. dostarczeniu projektu technicznego sieci wodociągowej,
2. powiadomieniu tut. Urzędu Gminy (pok. nr 4) telefonicznie lub osobiście o planowanym terminie wykonania przedmiotowej wcinki,
3. dostarczeniu pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli/właścicieli działek prywatnych, w których planuje się ułożenie projektowanej sieci wodociągowej lub kserokopii aktu notarialnego, odpisu z KW z uwidocznioną notarialnie służebnością gruntową wpisaną na rzecz Gminy Jaktorów na ułożenie w tych działkach sieci wodociągowej.
4. uzyskaniu w tut. urzędzie gminy stosownej decyzji na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami.

Projekt budowlany sieci wodociągowej należy uzgodnić w tut. Urzędzie Gminy (pok. nr 4).

Uwaga:

Realizacja budowy sieci musi być wykonana przez firmę lub osobę uprawnioną do prowadzenia tego typu robót (należy dostarczyć do UG Jaktorów pok. nr 4 dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę i kierownika robót stosownych uprawnień).

Przed zasypaniem sieci wodociągowej należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz dostarczyć ją w ciągu miesiąca od daty jego wykonania do tut. Urzędu Gminy (pok. nr 4). Inwentaryzacja będzie podstawą do odbioru przez Gminę Jaktorów wykonanej sieci.

III. Niniejsze warunki wykonania sieci oraz dokonania jej wcinki do gminnej sieci wodociągowej tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.

WÓJT
inż. Maciej Śliwerski

