

**Gmina Jaktorów**  
ul. Warszawska 33  
96-313 Jaktorów

Urząd Gminy w Jaktorowie działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Jaktorów stanowiącego treść Uchwały Nr XLVI/290/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2010r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 124 poz. 2753 z dnia 24 czerwca 2010r. określa następujące warunki wykonania sieci wodociągowej w drodze gminnej **Nr 150302W ul. Heweliusza** (dz. nr ew. 98) oraz w prywatnej drodze wewnętrznej **ul. Jowisza** (dz. nr ew. 59/1) położonych w obrębie ewidencyjnym **0001 Bieganów**.

**I. Wytyczne projektowe i wykonawcze wykonania sieci wodociągowej:**

1. w drodze gminnej Nr 150302W ul. Heweliusza (dz. nr ew. 98) oraz w prywatnej drodze lokalnej /wewnętrznej/ ul. Jowisza (dz. nr ew. 59/1), położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Bieganów należy zaprojektować i wykonać sieć wodociągową z rur posiadających atest do wody pitnej o średnicy PCV 110 mm.
2. wcinkę projektowanego wodociągu o średnicy 110 mm do istniejącej gminnej sieci wodociągowej o średnicy 225 mm w pasie drogowym drogi gminnej Nr 150302W ul. Heweliusza (dz. nr ew. 98) położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Bieganów należy wykonać za pomocą odpowiedniego trójnika montażowego,
3. sieć wodociągową pod istniejącymi zjazdami indywidualnymi (przejścia poprzeczne pod zjazdami) zaprojektować w rurach osłonowych (ochronnych) i wykonać ją w tych miejscach za pomocą przecisków sterowanych,
4. na projektowanej sieci wodociągowej należy zaprojektować i wykonać hydranty wodociągowe podziemne lub nadziemne (w zależności od możliwości technicznych wykonania) służące celom technologicznym (płukanie sieci) oraz celom ochrony przeciwpożarowej,
5. na projektowanej sieci wodociągowej należy zaprojektować i wykonać zasuwę wodociągową odcinającą dopływ wody.
6. rury należy łączyć zgodnie z instrukcją producenta rur,
7. po wybudowaniu przewody wodociągowe poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne  $p_r = 0,6$  MPa. Próbę przeprowadzić zgodnie z PN-805
8. po wykonaniu próby szczelności przewody dokładnie przepłukać wodą wodociągową,
9. przed włączeniem wykonanego wodociągu do eksploatacji należy je zdezynfekować roztworem podchlorynu sodu lub chlorku wapnia o stężeniu 3% wolnego chloru - czas dezynfekcji nie krótszy niż 24 godziny, po zakończeniu dezynfekcji przewody przepłukać wodą wodociągową,
10. po uzyskaniu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych wody z wybudowanych przewodów wodociągowych można włączyć je do eksploatacji.
11. Projekt sieci wodociągowej należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej działającej przy Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim oraz dostosować się do warunków zawartych w protokole z narady.



**URZĄD GMINY**  
Jaktorów, ul. Wolności 11  
05-111 Jaktorów, woj. mazowiecki  
tel. 23 656 40 50 fax 23 656 40 51  
e-mail: biuro@urzedgminy.jaktorow.pl

**II. Urząd Gminy w Jaktorowie wyrazi zgodę na dokonanie wcinki do gminnej sieci wodociągowej po spełnieniu następujących warunków:**

1. dostarczeniu projektu technicznego sieci wodociągowej,
2. powiadomieniu tut. Urzędu Gminy (pok. nr 4) telefonicznie lub osobiście o planowanym terminie wykonania przedmiotowej wcinki,
3. dostarczeniu pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli/właścicieli działek prywatnych, w których planuje się ułożenie projektowanej sieci wodociągowej lub kserokopii aktu notarialnego, odpisu z KW z uwidocznioną notarialnie służebnością gruntową wpisaną na rzecz Gminy Jaktorów na ułożenie w tych działkach sieci wodociągowej.
4. uzyskaniu w tut. urzędzie gminy stosownej decyzji na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami.

**Projekt budowlany sieci wodociągowej należy uzgodnić w tut. Urzędzie Gminy (pok. nr 4).**

**Uwaga:**

Realizacja budowy sieci musi być wykonana przez firmę lub osobę uprawnioną do prowadzenia tego typu robót (należy dostarczyć do UG Jaktorów pok. nr 4 dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę i kierownika robót stosownych uprawnień).

Przed zasypianiem sieci wodociągowej należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz dostarczyć ją w ciągu miesiąca od daty jego wykonania do tut. Urzędu Gminy (pok. nr 4). Inwentaryzacja będzie podstawą do odbioru przez Gminę Jaktorów wykonanej sieci.

**III. Niniejsze warunki wykonania sieci oraz dokonania jej wcinki do gminnej sieci wodociągowej tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.**

**WÓJT**  
**inż. Maciej Śliwerski**



