

Jaktorów, dnia: 21 maja 2019 r.

ID.7021.1.118.2019

**Gmina Jaktorów**  
ul. Warszawska 33  
96-313 Jaktorów

Urząd Gminy w Jaktorowie działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Jaktorów stanowiącego treść Uchwały Nr XLVI/290/2010 Rady Gminy Jaktorów z dnia 26 kwietnia 2010r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 124 poz. 2753 z dnia 24 czerwca 2010r. określa następujące warunki wykonania sieci wodociągowej w drogach lokalnych /wewnętrznych/: **ul. Malinowa** (dz. nr ew. 173/1, 146/2, 22/4), **ul. Daktylowa** (dz. nr ew. 173/3, 176/1, 553, 209/1) oraz w działkach nr ew. 177/15, 177/7 (działki Gminy Jaktorów), 177/2, 177/22, 177/14 (działki prywatne) położonych w obrębie ewidencyjnym **0001 Bieganów**.

#### **I. Wytyczne projektowe i wykonawcze wykonania sieci wodociągowej:**

1. w drogach lokalnych /wewnętrznych/: ul. Malinowa (dz. nr ew. 173/1, 146/2, 22/4) oraz ul. Daktylowa (dz. nr ew. 173/3, 176/1, 553, 209/1) oraz w działkach nr ew. 177/15, 177/7 (działki Gminy Jaktorów), 177/2, 177/22, 177/14 (działki prywatne) położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Bieganów, należy zaprojektować i wykonać sieć wodociagową z rur posiadających atest do wody pitnej o średnicy PCV 110 mm.
2. wcinę projektowanego wodociagu o średnicy 110 mm do istniejącej gminnej sieci wodociagowej o średnicy 110 mm w pasie drogowym drogi lokalnej /wewnętrznej/ ul. Malinowa położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Bieganów należy wykonać za pomocą odpowiedniego trójnika montażowego,
3. na projektowanej sieci wodociagowej należy zaprojektować i wykonać hydrant wodociagowy podziemny lub nadziemny (w zależności od możliwości technicznych wykonania) służący celom technologicznym (płukanie sieci) oraz celom ochrony przeciwpożarowej,
4. na projektowanej sieci wodociagowej należy zaprojektować i wykonać zasuwę wodociagową odcinającą dopływ wody.
5. rury należy łączyć zgodnie z instrukcją producenta rur,
6. po wybudowaniu przewody wodociagowe poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne  $p_r = 0,6$  MPa. Próbę przeprowadzić zgodnie z PN-805
7. po wykonaniu próby szczelności przewody dokładnie przepłukać wodą wodociagową,
8. przed włączeniem wykonanego wodociagu do eksploatacji należy je zdezynfekować roztworem podchlorynu sodu lub chlorku wapnia o stężeniu 3% wolnego chloru - czas dezynfekcji nie krótszy niż 24 godziny, po zakończeniu dezynfekcji przewody przepłukać wodą wodociagową,
9. po uzyskaniu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych wody z wybudowanych przewodów wodociagowych można włączyć je do eksploatacji.
10. Projekt sieci wodociagowej należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej działającej przy Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim oraz dostosować się do warunków zawartych w protokole z narady.



**II. Urząd Gminy w Jaktorowie wyrazi zgodę na dokonanie wcinki do gminnej sieci wodociągowej po spełnieniu następujących warunków:**

1. dostarczeniu projektu technicznego sieci wodociągowej,
2. powiadomieniu tut. Urzędu Gminy (pok. nr 4) telefonicznie lub osobiście o planowanym terminie wykonania przedmiotowej wcinki,
3. dostarczeniu pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli/właścicieli działek prywatnych nr ew. 177/2, 177/22, 177/14 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Bieganów na ułożenie ww. działkach projektowanej sieci wodociągowej,
4. uzyskaniu w tut. urzędzie gminy stosownej decyzji na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami.

**Projekt budowlany sieci wodociągowej należy uzgodnić w tut. Urzędzie Gminy (pok. nr 4).**

**Uwaga:**

Realizacja budowy sieci musi być wykonana przez firmę lub osobę uprawnioną do prowadzenia tego typu robót (należy dostarczyć do UG Jaktorów pok. nr 4 dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę i kierownika robót stosownych uprawnień).

Przed zasypianiem sieci wodociągowej należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą oraz dostarczyć ją w ciągu miesiąca od daty jego wykonania do tut. Urzędu Gminy (pok. nr 4). Inwentaryzacja będzie podstawą do odbioru przez Gminę Jaktorów wykonanej sieci.

**III. Niniejsze warunki wykonania sieci oraz dokonania jej wcinki do gminnej sieci wodociągowej traca ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.**

  
**WÓJT**  
**inż. Maciej Śliwerski**



